

Lubków, dnia 29.05.2020 r.



Wszyscy wykonawcy

DA.261.7.2020.ZS
L.dz.....*862*/2020/W

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
„Dostawę materiałów hydraulicznych”
Część I „Dostawa materiałów kanalizacyjnych”
Część II „Dostawa materiałów wodociągowych”
Nr sprawy: DA.261.7.2020.ZS**

PYTANIE NR 1. Część II. Proszę o wyjaśnienie czy nawiertka NWZ ma posiadać opaskę stalową nierdzewną czy żeliwną?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1. Część II. „Dostawa materiałów wodociągowych”.

Nawiertka NWZ ma posiadać opaskę żeliwną.

W związku z powyższym ulegnie zmianie pkt 1d) załącznika nr 9 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja dotycząca nawiertek z zasuwą DN 90, DN 110, DN 225 oraz obudów teleskopowych do zasuw DN 32 – dotyczy formularzy cenowych załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Anna Rościszewska
mgr inż. Anna Rościszewska