



Wszyscy wykonawcy

DA.261.7.2020.ZS
L.dz.....878...../2020/W

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
„Dostawę materiałów hydraulicznych”
Część I „Dostawa materiałów kanalizacyjnych”
Część II „Dostawa materiałów wodociągowych”
Nr sprawy: DA.261.7.2020.ZS**

PYTANIE NR 1. Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawa materiałów hydraulicznych.
Część I „Dostawa materiałów kanalizacyjnych” – nr sprawy: DA.261.7.2020.ZS budowa sieci kanalizacyjnej w Warcie Bol.
Poz. 7 płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) – czy dopuszczacie Państwo płytę tworzywową o takim samych parametrach wytrzymałościowych?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1. Zamawiający dopuszcza dostawę płyty odciążającej pod teleskop z tworzywa.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Anna Rościszewska